

## F号ボールタップを1弁2槽式で使用する際のご注意

1弁2槽式(2槽式受水槽において、F号ボールタップ(主弁、定水位弁)1台、パイロットバルブ(副弁)2台で給水する方式)の場合の注意事項を説明しています。

F号ボールタップからの配管距離が長い方のパイロットバルブ1台のみで給水制御を行ない、配管距離が短い方のパイロットバルブは止水弁を閉止するなどして給水制御に使用しないようにしてください。

配管距離が短い方のパイロットバルブは、タンク清掃時や、反対側のパイロットバルブが故障したときなどに応急的に使用するためのもので、常時使用としないでください。

1台のF号ボールタップを2台のパイロットバルブで給水制御する場合は、F号ボールタップ・パイロットバルブ共に正常な動作を保証できかねます。

【イメージ図】

